

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47»**

т.(факс 7-12-88) т. 7-12-78

663182 Енисейский район с.Озерное
ул.Ленинградская, 48
E-mail: School47-ozer@yandex.ru
<http://озерновская-школа47.енисейобр.рф/>

План мероприятий и отчёт по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Озерновская средняя общеобразовательная школа №47» в 2021 г

№	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнение нарушений
Государственная инспекция г. Енисейска и Енисейского района по пожарному надзору Предписание № 100/1-3 от 29.-3.2021г (Айдара)				
1.	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	21.02. 2022 г	Установка АПС	При выделении средств
2.	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует система оповещения людей о пожаре	21.02.2022 г	Установка системы оповещения людей о пожаре	При выделении средств
3	В здании начальной школы д. Айдара средства обнаружения пожаров не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны.	21.02.2022 г	Установить средства обнаружения пожаров с передачей сигнала на пульт пожарной охраны и заключить договор о техобслуживании	При выделении средств
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Предписание № 7989 от 22.03.20г (Плотбище)				
1	Стены и потолки в учебных помещениях, спортивном зале, библиотеке, в горячем цехе имеют трещины, щели, деформацию	01.03.2022г	Провести ремонт стен и потолков к 01 сентября 2021г	исполнено
2	Стены в спальне, игровой дошкольной группы имеют щели, трещины, деформацию и, недопускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.	01.03.2021г	Провести ремонт стен и потолков к 01 сентября 2021г соответствующими материалами для влажной уборки и дезинфекции	исполнено
Предписание № 12539 от 28.04.2021г (Озерное, Анциферово)				
1	В складских помещениях для сухих продуктов и хранения овощей отсутствуют приборы для измерения относительной	01.09.2021г	Приобрести в складские помещения гигрометры-психрометры ВИТ-2 (диапазон измерения t от 15-40)	исполнено

	влажности воздуха и температуры			
2	В холодном цехе, где осуществляется приготовление салатов и обработка яйца куриного отсутствует прибор для обеззараживания воздуха.	01.09.2021г	Приобрести рециркулятор РБ-07-Я-ФП настенный для обеззараживания воздуха помещений.	исполнено
3	Относительная влажность воздуха в кабинетах № 35, 33 не соответствует требованиям санитарно - эпидемиологическим нормам	01.09.2021г	Приобрести в кабинеты №33,35 увлажнители воздуха	исполнено
4	Фактическая калорийность приготовленного блюда(завтрак со стола) не соответствует теоретической калорийности, установленной 10-дневным меню учреждения	01.09.2021г	Усилить контроль за приготовлением блюд	исполнено
5	Недостаточное оснащение пищеблока технологическим оборудованием-исправными электроплитами для приготовления готовых блюд	01.09.2021	Приобрести новые электроплиты с духовкой в количестве 2 единицы.	исполнено
6	Недостаточное оснащение пищеблока технологическим оборудованием-исправным холодильным и морозильным оборудованием.	01.09.2021	Приобрести новое холодильное и морозильное оборудование	исполнено



Директор школы

Драчук Г.А. Драчук