

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-09-19 sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. (839195) 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 100/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору М.С. Ермакова от «25» февраля 2021 года, № 100, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин по 11 ч. 00 мин. «26» марта 2021 года и с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «29» марта 2021 года проведена внеплановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Грозовым Дмитрием Константиновичем, государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Косныревой Ариной Викторовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещения МБОУ «Озерновская СОШ № 47», расположенная по адресу: 663153, Енисейский район, д. Айдара ул. Лесная 1 (здание начальной школы)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Озерновская СОШ № 47» Драчук Галиной Андреевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
100/1/1	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	21.02.2022 г.

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		(таблица А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС. Таблица А.1 пункт 14 (2) Здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	
100/1/2	В здании начальной школы д. Айдара отсутствует система оповещения людей о пожаре.	Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Раздел 7, таблица 2 п.14 (3) Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования	21.02.2022 г.
100/1/3	В здании начальной школы д. Айдара средства обнаружения пожаров не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны.	Статья 6 (1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в	21.02.2022 г.

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Громов Д.К.

«29» _____ марта _____ 2021 г.
Государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Коснырева А.В.

«29» _____ марта _____ 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓ Драчук
(подпись)

«29» _____ марта _____ 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Директор МБОУ Озерновская
СОШ № 47 Драчук Г.А.
(должность, фамилия, инициалы)